

*Systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych
Fire protection systems*

Deklaracja Zgodności WE nr 064/HO/2013

1. Producent wyrobu budowlanego:
**MERCOR SA, ul. Grzegorza z Sanoka 2, Gdańsk
Zakład Produkcyjny ul Kwarцова 3A Ciepłewo, 83-031 Łęgowo,**
2. Nazwa wyrobu budowlanego:
Stałe kurtyny dymowe MCR PROSMOKE S CE
3. Przeznaczenie i zakres stosowania:
Stałe kurtyny dymowe są przeznaczone do stosowania w systemach usuwania dymu i ciepła w czasie pożaru z obiektów budowlanych.
4. Specyfikacja techniczna:
**EN 12101-1:2005, EN12101:2005/A1:2006
(PN EN12101-1:2007)**
5. Deklarowane cechy wyrobu budowlanego:

typ kurtyny:	SSB
klasa odporności ogniowej:	D180; DH60
przepuszczalność powietrza bariery:	max 9,4 m³/h
min wielkość szczelin a ÷ f:	0 mm
6. Oznaczenie i siedziba notyfikowanej jednostki:
**FIRES s.r.o, Batizovce
nr notyfikacji: 1396**

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 4.

Gdańsk 13.05.2013
(data i miejsce wystawienia)

mercors SA

Wojciech Zygmunt
DYREKTOR PIONU

(imię, nazwisko osoby upoważnionej)